



Общество с ограниченной ответственностью

ул. Гороховая, д. 63/2, лит. А, Санкт-Петербург, 191180
Тел.: (812) 610-04-04, факс: 458-54-19
E-mail: peterburggaz@pgaz.spb.ru
http: www.peterburggaz.spb.ru
ОГРН 1047833005406
ИНН 7838017541 КПП 783450001

Генеральному директору
ООО «АгроЭнергоСервис»
А.С. Павлову

03.07.2014 03-04/11-3876

*Технические условия на проектирование и строительство
распределительных газопроводов на земельных участках по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
д. Новосаратовка, центральное отделение (кадастровые
№№ 47:07:0605001:274, 47:07:0605001:339, 47:07:0605001:350).*

Для газоснабжения потребителей промышленной зоны необходимо разработать проектную, рабочую документацию на распределительные газопроводы, планируемые к прокладке на земельных участках по адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Новосаратовка, центральное отделение (кадастровые №№ 47:07:0605001:274, 47:07:0605001:339, 47:07:0605001:350).

До начала рабочего проектирования разработать схему газоснабжения потребителей промышленной зоны с учетом перспективы развития территории, увязав ее с существующими и перспективными газопроводами, проложенными и планируемыми к прокладке вблизи земельных участков. При необходимости в схеме предусмотреть очередность выполнения строительно-монтажных работ.

Схема и проектная, рабочая документация должны быть выполнены специализированной проектной организацией в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03, «Инструкции по защите городских подземных трубопроводов от коррозии» РД 153-39.4-091-01 и других нормативных документов.

Схему газоснабжения согласовать с генеральным проектировщиком системы газоснабжения города ГУП «Ленгипроинжпроект» и ГРО «ПетербургГаз».

Трассу проектируемого газопровода согласовать с владельцем территории.

Способ присоединения проектного газопровода к действующему газопроводу согласовать с Управлением по эксплуатации газовых сетей и сооружений ГРО «ПетербургГаз» (при необходимости).

В случае необходимости разработки раздела по защите газопроводов от электрохимической коррозии, после определения трассы прокладки газопроводов, выбора материала труб и необходимости устройства футляров, обратиться за исходными данными в специализированную организацию.

Материалы и арматура, предусмотренные проектом, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и иметь разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России (Ростехнадзор) на их применение.

При выполнении проектных работ руководствоваться решениями технического совета ГРО «ПетербургГаз».

Проектная, рабочая документация подлежит обязательному согласованию с ГРО «ПетербургГаз».

Проектную, рабочую документацию в необходимом для согласования объеме представить в производственно-техническое управление ГРО «ПетербургГаз» на бумажном и электронном носителях (формат *.pdf). Планы трасс сетей и сооружений дополнительно представить на электронном носителе в векторном формате *.dwg в местной системе координат города Ленинграда 1964 г. и Балтийской системе высот.

В случае разработки раздела защиты газопровода от электрохимической коррозии согласовать его со специализированной организацией.

До получения разрешения на пуск газа заключить договор на техническое и аварийное обслуживание системы газоснабжения и входящих в ее состав узлов электрохимической защиты.

Срок действия технических условий: 3 года.

**Начальник департамента
технического развития**



И.В. Андреев

Е.И. Богуш
635 74 76, доб.2338